

「ピークカット15%大作戦」 第2回トライアル結果(概要)

4月27日(水)午後6時から8時まで実施した、第2回目の「ピークカット15%大作戦」に協力いただき、ありがとうございました。

本学山屋敷地区は前日に比べ15%のピークカットが達成されました。

時間帯	前日 4月26日(火)	第2回トライアル日 4月27日(水)	削減量 削減率
午後6時～7時	515 kw	427 kw	88 kw 17%
午後7時～8時	504 kw	436 kw	68 kw 13%
平均	510 kw	432 kw	78 kw 15%

● 具体的な取組

- ・ ノー残業デーの強化
- ・ 電気ポットなどのコンセントを抜く
- ・ エレベーターの停止(人文棟、自然棟の各1台)
- ・ 給水ポンプ及び排水処理ポンプを自家用発電機電源による運転に切り替え
- ・ 照明器具の消灯または間引き点灯 など

「ピークカット15%大作戦」 第2回トライアル結果

		H22.4.28(水) 18~20時 電力量 kwh	H23.4.26(火) 18~20時 電力量 kwh	H23.4.27(水) 17~19時 電力量 kwh	前日に対する 削減量 kwh	前年比	前日比
大学(受電)		1,020	1,019	863	△ 156	85%	85%
	人文高層棟	96	93	68	△ 25	71%	73%
	人文低層棟	1	3	0	△ 3	0%	0%
	講義棟	23	22	17	△ 5	74%	77%
	第2講義棟	10	14	8	△ 6	80%	57%
	情報メディア教育支援センター	59	62	60	△ 2	102%	97%
	教職大学院棟	15	16	11	△ 5	73%	69%
	自然棟	105	103	82	△ 21	78%	80%
	学生実験棟	10	7	10	3	100%	143%
	大学会館	109	97	99	2	91%	102%
	講堂	2	1	2	1	100%	200%
	附属図書館	46	52	44	△ 8	96%	85%
	本部事務局	30	30	12	△ 18	40%	40%
	音楽棟	50	66	27	△ 39	54%	41%
	臨床研究棟	4	4	4	0	100%	100%
	美術研究棟	32	17	17	0	53%	100%
	美術実習棟	8	15	15	0	188%	100%
	体育棟	28	24	19	△ 5	68%	79%
	体育館	72	74	73	△ 1	101%	99%
	スポーツ科学実験棟	1	9	5	△ 4	500%	56%
	課外活動共用施設	1	3	3	0	300%	100%
	特別支援教育実践研究センター	29	23	22	△ 1	76%	96%
	心理教育相談室	14	12	11	△ 1	79%	92%
	学生宿舎(単身)	178	185	186	1	104%	101%
	汚水処理施設	36	39	18	△ 21	50%	46%
	設備機械棟	32	27	17	△ 10	53%	63%
	その他	29	21	33	12	114%	157%

